



2012003084M



# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号 (No.): 201409DW109



样品名称: 外墙涂料

Sample Name

委托单位: 北京双宏兴达涂料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DW109

第 1 页 共 2 页

样品名称	外墙涂料	检验类别	委托检验
委托单位	北京双宏兴达涂料厂	商 标	—
生产单位	北京双宏兴达涂料厂	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 09 月 04 日	规格型号	—
样品数量	10kg	样品状态	粘稠液体
检验依据	GB/T 9755-2001 《合成树脂乳液外墙涂料》		
检验项目	1.容器中状态    2.施工性    3.低温稳定性    4.干燥时间 5.涂膜外观    6.对比率    7.耐碱性    8.耐洗刷性 9.涂层耐温变性    10.耐水性    11.耐沾污性    12.耐人工气候老化性		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目检验结果符合标准 GB/T 9755-2001 中合格品的技术指标要求。*  <div style="text-align: right;">             签发日期: 2014 年 10 月 28 日              (检验测试章)           </div>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMA



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DW109

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
1	容器中状态	无硬块, 搅拌后呈均匀状态	无硬块, 搅拌后呈均匀状态	合格
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	合格
3	低温稳定性	不变质	不变质	合格
4	干燥时间(表干), h	$\leq 2$	0.6	合格
5	涂膜外观	正常	正常	合格
6	对比率 (白色和浅色)	$\geq 0.87$	0.88	合格
7	耐碱性 (48h)	无异常	无异常	合格
8	耐洗刷性, 次	$\geq 500$	500	合格
9	涂层耐温变性 (5 次循环)	无异常	无异常	合格
10	耐水性 (96h)	无异常	无异常	合格
11	耐沾污性 (白色和浅色), %	$\leq 20$	19	合格
12	耐人工气候老化 性	250h 不起泡、不剥落、 无裂纹, 粉化 $\leq 1$ 级, 变色 $\leq 2$ 级	250h 不起泡、不剥落、 无裂纹, 粉化 1 级, 变色 2 级	合格
备注: (此处空白)				

