



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No.): 201502AC241

样品名称: 耐水腻子

Sample Name

受检单位: 北京市航天兴华装饰材料有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC





2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心  
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC241

第 1 页 共 2 页

产品名称	耐水腻子	检验类别	抽样检验
受检单位	北京市航天兴华装饰材料有限公司	生产日期	2015 年 01 月
生产单位	北京市航天兴华装饰材料有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	—
抽 样 人	王明轩 张媛	等 级	—
抽样日期	2015 年 02 月 11 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》		
检验项目	1. 容器中状态    2. 施工性    3. 干燥时间(表干)    4. 打磨性 5. 耐水性    6. 粘结强度		
检验结论	*经检验, 抽检样品的容器中状态、施工性、干燥时间(表干)、打磨性、耐水性、粘结强度的检验结果符合标准 JG/T 298-2010 中耐水型(N)的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 04 月 09 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心  
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC241

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 [耐水型 (N)]	检验结果	单项结论
1	容器中状态		无结块、均匀	无结块、均匀	符合
2	施工性		刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合
3	干燥时间 (表干) /h	单道施工 厚度<2mm	≤2	1.5	合格
4	打磨性		手工可打磨	手工可打磨	符合
5	耐水性		48h 无起泡、开裂及明显掉粉	48h 无起泡、开裂及掉粉	符合
6	粘结强度, MPa	标准状态	>0.50	0.73	合格
		浸水后	>0.30	0.55	合格
(以下空白)					
备注: 配比: 粉: 水=1: 0.40。					