

存档



2012003084M

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507BW148

201507BW148

样品名称: 水包水多彩漆

Sample Name

委托单位: 南京秀彩新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507BW148

第 1 页 共 2 页

样品名称	水包水多彩漆	检验类别	委托检验
委托单位	南京秀彩新型建材有限公司	商 标	—
生产单位	南京秀彩新型建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 07 月 10 日	规格型号	—
样品数量	3kg	样品状态	液态
检验依据	HG/T 4343-2012 《水性多彩建筑涂料》		
检验项目	1. 复合涂层 (耐碱性、耐水性、耐洗刷性、耐沾污性、耐酸雨性)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的复合涂层 (耐碱性、耐水性、耐洗刷性、耐沾污性、耐酸雨性) 的检验结果符合标准 HG/T 4343-2012 中外用水性多彩建筑涂料 (弹性) 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 08 月 25 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507BW148

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 外用水性多彩 建筑涂料（弹性）	检验结果	单项结论
1	复合 涂层	耐碱性（48h）	无异常	无异常	符合
		耐水性（96h）	无异常	无异常	符合
		耐洗刷性/次	≥2000	2000	合格
		耐沾污性/级	≤2	2	合格
		耐酸雨性（48h）	无异常	无异常	符合
(以下空白)					
备注：（此处空白）					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry