



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC257

DMTC

样品名称: 玻化微珠保温砂浆

Sample Name

受检单位: 北京宏雅达建筑装饰工程有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC257

第 1 页 共 2 页

|       |   |      |             |
|-------|---|------|-------------|
| 产品名称  | 玻化微珠保温砂浆  | 检验类别 | 抽样检验        |
| 受检单位  | 北京宏雅达建筑装饰工程有限公司   | 生产日期 | 2015 年 01 月 |
| 生产单位  | 北京宏雅达建筑装饰工程有限公司   | 规格型号 | —           |
| 抽样地点  | 企业成品库房  | 商 标  | 宏雅达         |
| 抽 样 人 | 王明轩 张媛  | 等 级  | —           |
| 抽样日期  | 2015 年 02 月 13 日  | 抽样数量 | 100kg       |
| 样品状态  | 颗粒与干粉料的混合物, 无结块   | 抽样基数 | 5t          |
| 抽样单位  | 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心  |      |             |
| 检验依据  | JG/T 283-2010 《膨胀玻化微珠轻质砂浆》  |      |             |
| 检验项目  | 1. 干表观密度 2. 导热系数 3. 抗压强度  |      |             |
| 检验结论  | <p>*经检验, 抽检样品的干表观密度、导热系数、抗压强度的检验结果符合标准 JG/T 283-2010 中保温隔热型膨胀玻化微珠轻质砂浆的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 03 月 25 日<br/>(检验测试章)</p> |      |             |
| 备注:   | (此处空白)  |      |             |

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC257

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 检验项目  | 标准要求<br>(保温隔热型<br>膨胀玻化微珠<br>轻质砂浆) | 检验结果                                   | 单项结论 |
|----|---|-----------------------------------|--|------|
| 1  | 干表观密度/( $\text{kg}/\text{m}^3$ )            | $\leq 300$                        | 293                                    | 合格   |
| 2  | 导热系数/[ $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ] | $\leq 0.070$                      | 0.069(平均温<br>度 $25.00^\circ\text{C}$ ) | 合格   |
| 3  | 抗压强度(墙体用)/MPa                               | $\geq 0.20$                       | 0.40                                   | 合格   |

(以下空白)

备注: 配比: 料: 水=1:0.80。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC