



150002283084

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601CC109

样品名称: 瓷砖粘结剂

Sample Name

受检单位: 吉林卓居装饰材料有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

150002283084

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601CC109

第 1 页 共 2 页

|            |   |      |                  |
|------------|---|------|------------------|
| 产品名称       | 瓷砖粘结剂   | 检验类别 | 抽样检验             |
| 受检单位       | 吉林卓居装饰材料有限公司  | 生产日期 | 2015 年 10 月 07 日 |
| 生产单位       | 吉林卓居装饰材料有限公司  | 规格型号 | —                |
| 抽样地点       | 工厂仓库  | 商 标  | —                |
| 抽 样 人      | 孙士杰 陈嘉宇   | 等 级  | —                |
| 抽样日期       | 2016 年 01 月 06 日  | 抽样数量 | 20kg             |
| 样品状态       | 粉状  | 抽样基数 | 10t              |
| 抽样单位       | 建筑材料工业技术监督研究中心  |      |                  |
| 检验依据       | GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》   |      |                  |
| 检验项目       | 1. 游离甲醛                      2. 苯<br>3. 甲苯+二甲苯                4. 总挥发性有机物  |      |                  |
| 检验结论       | *经检验, 抽检样品的游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物的检验结果符合标准 GB 18583-2008 中水基型其他胶粘剂的技术指标要求。*<br><br><div style="text-align: right;">           签发日期: 2016 年 02 月 23 日<br/>           (检验测试章)         </div> |      |                  |
| 备注: (此处空白) |   |      |                  |

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201601CC109

第 2 页 共 2 页

| 序号         | 检验项目         | 标准要求        | 检验结果  | 单项结论 |
|------------|--------------|-------------|-------|------|
| 1          | 游离甲醛/ g/kg   | $\leq 1.0$  | 0.012 | 合格   |
| 2          | 苯/ g/kg      | $\leq 0.20$ | 未检出   | 合格   |
| 3          | 甲苯+二甲苯/ g/kg | $\leq 10$   | 未检出   | 合格   |
| 4          | 总挥发性有机物/ g/L | $\leq 350$  | 13    | 合格   |
| (以下空白)     |              |             |       |      |
| 备注: (此处空白) |              |             |       |      |