



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408CW038

DMTC

样品名称: 吊顶 GRP 天花板

Sample Name

委托单位: 四川远鸣科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验检测专用章



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

2012003084M

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408CW038

第 1 页 共 2 页

样品名称	吊顶 GRP 天花板	检验类别	委托检验
委托单位	四川远鸣科技有限公司	商 标	——
生产单位	四川远鸣科技有限公司	等 级	——
生产日期	——	样品编号	——
来样日期	2014 年 08 月 19 日	规格型号	——
样品数量	2m <sup>2</sup>	样品状态	板状
检验依据	参照 GB18580-2001 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》		
检验项目	1、甲醛释放量		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的甲醛释放量的检验结果符合标准 GB18580-2001 中“人造板及其制品 E<sub>1</sub> 级”的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2014 年 08 月 29 日 (检验测试章) 检验测试专用章</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201408CW038

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (E <sub>1</sub> )	检验结果	单项结论
1	甲醛释放量, mg/L	≤1.5	0.19	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723 邮编: 100024

