

存档



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201306BC179

DMTC

样品名称: 粉刷石膏(面层)

Sample Name

受检单位: 北京华瑞万鑫装饰工程有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
2012003084M (2012) 建材质监认字(24号)

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201306BC179

第 1 页 共 2 页

产品名称	粉刷石膏(面层)	检验类别	抽样检验
受检单位	北京华瑞万鑫装饰工程有限公司	生产日期	2013 年 06 月 20 日
生产单位	北京华瑞万鑫装饰工程有限公司	规格型号	——
抽样地点	公司仓库	商 标	华瑞
抽 样 人	张嫚 陈嘉宇	等 级	——
抽样日期	2013 年 06 月 30 日	抽样数量	10kg
样品状态	无结块粉状	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JC/T 517-2004《粉刷石膏》		
检验项目	1. 凝结时间 2. 可操作时间 3. 保水率 4. 抗压强度 5. 抗折强度 6. 剪切粘结强度 7. 细度		
检验结论	*经检验,抽检样品所检项目检验结果符合标准 JC/T 517-2004 中面层粉刷石膏的技术指标要求。*		
备注:(此处空白)		签发日期: 2013 年 08 月 02 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心  
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201306BC179

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (面层粉刷石膏)	检验结果	单项结论
1	凝结时间	初凝/min	$\geq 60$	220	合格
		终凝/h	$\leq 8$	7.5	合格
2	可操作时间/min		$\geq 30$	120	合格
3	保水率/%		$\geq 90$	93	合格
4	抗压强度/MPa		$\geq 6.0$	6.6	合格
5	抗折强度/MPa		$\geq 3.0$	3.4	合格
6	剪切粘结强度/MPa		$\geq 0.4$	0.4	合格
7	细度/%	1.0mm 方孔 筛筛余	0	0	合格
		0.2mm 方孔 筛筛余	$\leq 40$	33	合格
(以下空白)					
备注: 配比: 粉: 水=1:0.4。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

