



2012033084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW114

CMTC

样品名称: 灰砂砖

Sample Name

委托单位: 三河市筑城兴盛新型建材厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW114

第 1 页 共 2 页

样品名称	灰砂砖	检验类别	委托检验
委托单位	三河市筑城兴盛新型建材厂	商 标	——
生产单位	三河市筑城兴盛新型建材厂	等 级	MU15
生产日期	——	样品编号	——
来样日期	2015 年 08 月 03 日	规格型号	225 mm×105 mm×45mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	JC 239-2001《粉煤灰砖》		
检验项目	I. 抗压强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的抗压强度的检验结果符合标准 JC 239-2001 中强度等级 MU15 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 08 月 18 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMVC

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW114

第 2 页 共 2 页

序号		检验项目		标准要求		检验结果		单项结论	
1	抗压强度/MPa (强度等级 MUI5)	10 块 平均值	单块值	10 块 平均值	单块值	合格			
		≥15.0	≥12.0	16.2	15.0				
(以下空白)									
</									

