



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW125

201504DW125

样品名称: 耐水腻子粉

Sample Name

委托单位: 北京航天万源建筑工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW125

第 1 页 共 2 页

样品名称	耐水腻子粉	检验类别	委托检验
委托单位	北京航天万源建筑工程有限公司	商 标	—
生产单位	北京金鸿鹄涂料科技发展有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	002
来样日期	2015 年 04 月 13 日	规格型号	干粉型
样品数量	10kg	样品状态	粉状
检验依据	JG/T 298-2010 《建筑室内用腻子》		
检验项目	1. 初期干燥抗裂性(3h)    2. 耐水性    3. 粘结强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的初期干燥抗裂性(3h)、耐水性、粘结强度的检验结果符合标准 JG/T 298-2010 中耐水型 (N) 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 05 月 20 日 (检验测试章)</p>		
备注:	工程名称: 4 <sup>#</sup> 办公等三项 (大兴区瀛海镇镇区改造 B 地块开发项目)。		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



## 检 验 报 告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW125

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 耐水型 (N)	检验结果	单项结论
1	初期干燥抗裂性 (3h)		无裂纹	无裂纹	符合
2	耐水性		48h 无起泡、开裂 及明显掉粉	48h 无起泡、 开裂及掉粉	符合
3	粘结强度/MPa	标准状态	>0.50	0.92	合格
		浸水后	>0.30	0.56	合格
(以下空白)					
备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.42; (2) pH 值=9.8。					