

存档



150002283034

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601CC110

样品名称: 粉刷石膏

Sample Name

受检单位: 吉林卓居装饰材料有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

150002283084

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601CC110

第 1 页 共 2 页

产品名称	粉刷石膏	检验类别	抽样检验
受检单位	吉林卓居装饰材料有限公司	生产日期	2015 年 10 月 07 日
生产单位	吉林卓居装饰材料有限公司	规格型号	—
抽样地点	工厂仓库	商 标	—
抽 样 人	孙士杰 陈嘉宇	等 级	—
抽样日期	2016 年 01 月 06 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状	抽样基数	10t
抽样单位	建筑材料工业技术监督研究中心		
检验依据	GB 18582-2008 《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》		
检验项目	1. 挥发性有机化合物含量 (VOC) 2. 游离甲醛 3. 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 4. 可溶性重金属 (铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg)		
检验结论	*经检验, 抽检样品的挥发性有机化合物含量 (VOC), 游离甲醛, 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和, 可溶性重金属 (铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg) 的检验结果符合标准 GB 18582-2008 中水性墙面腻子的技术指标要求。* 签发日期: 2016 年 02 月 23 日 (检验测试章) 检验测试专用章		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601CC110

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	挥发性有机化合物含量 (VOC) / g/kg		≤15	未检出	合格
2	游离甲醛/ mg/kg		≤100	未检出	合格
3	苯、甲苯、乙苯、二甲苯 总和/ mg/kg		≤300	未检出	合格
4	可溶性重金 属/ mg/kg	铅 Pb	≤90	未检出	合格
		镉 Cd	≤75	未检出	合格
		铬 Cr	≤60	未检出	合格
		汞 Hg	≤60	未检出	合格
(以下空白)					
备注: (此处空白)					