



2012003084M



2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW118

DMTC

样品名称: B1 模塑聚苯板

Sample Name

委托单位: 北京高圣佳保温材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW118

第 1 页 共 3 页

样品名称	B1 模塑聚苯板	检验类别	委托检验
委托单位	北京高圣佳保温材料厂	商 标	—
生产单位	北京高圣佳保温材料厂	等 级	B ₁ 级
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 08 月 05 日	规格型号	1200mm×600mm×50mm
样品数量	1 组	样品状态	板状, 外观完好
检验依据	GB/T 10801.1-2002 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 压缩强度 2. 导热系数 3. 燃烧性能等级		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的压缩强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 10801.1-2002 中 II 类的技术指标要求; 燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B₁ (C) 级难燃材料 (制品) 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2014 年 08 月 22 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(以下空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW118

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目			标准要求		检验结果	单项结论
1	压缩强度, kPa			II 类	≥100	128	合格
2	导热系数, W/(m·K)				≤0.041	0.039(平均温度: 25.00℃)	合格
3	燃烧性能等级 (B ₁ 级)	C 级	燃烧增长速率指数, (W/s)	≤250	228	合格	
			火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘, m	< 试样边缘	< 试样边缘	合格	
			600s 的总放热量, MJ	≤15	12.0	合格	
			60s 内焰尖高度, mm	≤150	126	合格	
			60s 内燃烧滴落物引燃滤纸现象	无引燃滤纸现象	无引燃滤纸现象	合格	
		氧指数值, %		≥30	32	合格	

(以下空白)

备注: 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201408AW118

第 3 页 共 3 页

样 品 名 称

B1 模塑聚苯板

(样品照片)



备注: (此处空白)



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024