

存档



2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW206

DMTC

样品名称: 石膏线

Sample Name

委托单位: 北京市龙腾艺术石膏制品有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center in the Building Materials Industry



2012003084M (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW206

第 1 页 共 2 页

样品名称	石膏线	检验类别	委托检验
委托单位	北京市龙腾艺术石膏制品有限公司	商 标	—
生产单位	北京市龙腾艺术石膏制品有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 07 月 26 日	规格型号	—
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	JC/T 799-2007《装饰石膏板》 JC/T 2078-2011《石膏装饰条》		
检验项目	1. 外观质量 2. 尺寸和尺寸偏差 3. 含水率 4. 抗弯性能		
检验结论	*依据标准 JC/T 799-2007 规定的试验方法进行检验, 送检样品的外观质量、尺寸和尺寸偏差、含水率、抗弯性能的检验结果符合标准 JC/T 2078-2011 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 08 月 06 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center in the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心


China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW206

第 2 页 共 2 页

中心编号(INO.): 201507AW200						第 1 页 共 1 页	
序号	检验项目		标准要求		检验结果		单项结论
1	外观质量 		无纸面石膏装饰条装饰面应光滑, 不应有影响使用的裂纹、露丝、污痕、锈斑、划伤、破损、亏料、图案不完整等缺陷, 每米长度上直径 0.5mm~1.0mm 的气孔应不多于 5 个, 不应有直径大于 1.0mm 的气孔。安装接触面沿长度方向应平直, 不应有影响使用的凹凸等缺陷。		无纸面石膏装饰条装饰面光滑, 无裂纹、露丝、污痕、锈斑、划伤、破损、亏料、图案不完整等缺陷, 无气孔。安装接触面沿长度方向平直, 无影响使用的凹凸等缺陷。		符合
2	尺寸和尺寸偏差	长度偏差/mm	0~+20		0~+10		合格
		宽度偏差/mm	±1.5		-1.0~+1.5		合格
		最小厚度/mm	≥6.0		10.0		合格
		边缘直线度/(mm/m)	≤1.2		1.0		合格
3	含水率/%	平均值	≤2.5		2.3		合格
		最大值	≤3.0		2.5		合格
4	抗弯性能		不断裂		不断裂		符合
(以下空白)							
备注: 来样尺寸: 2000mm×110mm, 厚度 12mm。							



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center in the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024