



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW167

样品名称: 植筋锚固胶

Sample Name

委托单位: 长城汽车股份有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW167

第 1 页 共 2 页

样品名称	植筋锚固胶	检验类别	委托检验
委托单位	长城汽车股份有限公司	商 标	中国
生产单位	乐清中固建筑科技发展有限公司	等 级	A 级
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 04 月 12 日	规格型号	DA-Z 植筋锚固胶
样品数量	1 组	样品状态	胶状, 无分层
检验依据	GB 50728-2011 《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》		
检验项目	1. 胶体性能 (劈裂抗拉强度、抗弯强度、抗压强度) 2. 粘结能力 [约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度 (C30、Φ25、L=150)]		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的胶体性能 (劈裂抗拉强度、抗弯强度、抗压强度)、粘结能力 [约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度 (C30、Φ25、L=150)] 的检验结果符合标准 GB 50728-2011 中以混凝土为基材, 锚固用结构胶: I 类胶(A 级)的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2016 年 04 月 25 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准: 张权 审 核: 张帆

编 制: 孙士杰

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW167

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 [以混凝土为基 材,锚固用结构 胶: I 类胶(A 级)]	检验结果	单项结论
1	胶 体 性 能	劈裂抗拉强度 (MPa)	≥ 8.5	9.1	合格
		抗弯强度 (MPa)	≥ 50 且不得呈 碎裂状破坏	54 非碎裂状破坏	合格
		抗压强度 (MPa)	≥ 60	66	合格
2	粘 结 能 力	约束拉拔条件 下带肋钢筋与 混凝土的粘结 强度 (MPa)	C30 $\Phi 25$ L=150 ≥ 11	12	合格
(以下空白)					
备注: 配比: A 胶: B 胶=2: 1。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry