



2012003084M



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No.): 201502AC018



样品名称: 网格布

Sample Name

受检单位: 北京神州佳美建材有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC018

第1页 共2页

产品名称	网格布	检验类别	抽样检验
受检单位	北京神州佳美建材有限公司	生产日期	2015年01月19日
生产单位	北京神州佳美建材有限公司	规格型号	160g/m ²
抽样地点	企业成品库房	商 标	神州佳美
抽 样 人	陈嘉宇 张攀	等 级	—
抽样日期	2015年02月26日	抽样数量	5m ²
样品状态	网状, 外观完好	抽样基数	1000m ²
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》		
检验项目	1. 单位面积质量 2. 耐碱断裂强力 3. 耐碱断裂强力保留率 4. 断裂应变		
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG149-2003 中耐碱网布的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	签发日期: 2015年03月29日 (检验测试章)		

批 准:

审 核:

编 制:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Centre in the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC018

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (耐碱网布)	检验结果	单项结论
1	单位面积质量/(g/m ²)		≥130	164	合格
2	耐碱断裂强力/ (N/50mm)	经向	≥750	1035	合格
		纬向	≥750	1135	合格
3	耐碱断裂强力保留率 /%	经向	≥50	68	合格
		纬向	≥50	72	合格
4	断裂应变/%	经向	≤5	4.1	合格
		纬向	≤5	3.9	合格
(以下空白)					
备注：(此处空白)					

