



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411DW014

样品名称: JS 防水涂料

Sample Name

委托单位: 威县双赢化工有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411DW014

第 1 页 共 2 页

样品名称	JS 防水涂料	检验类别	委托检验
委托单位	威县双赢化工有限公司	商 标	—
生产单位	威县双赢化工有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	707B
来样日期	2014 年 11 月 25 日	规格型号	II 型
样品数量	5kg	样品状态	粉料+液料
检验依据	GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》		
检验项目	1. 固体含量 2. 拉伸强度(无处理) 3. 断裂伸长率(无处理) 4. 不透水性		
检验结论	*经检验, 送检样品的固体含量、拉伸强度(无处理)、断裂伸长率(无处理)、不透水性的检验结果符合标准 GB/T 23445-2009 中 II 型的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2014 年 12 月 16 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411DW014

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (II 型)	检验结果	单项结论
1	固体含量/%		≥70	77	合格
2	拉伸强度	无处理/MPa	≥1.8	1.9	合格
3	断裂伸长率	无处理/%	≥80	180	合格
4	不透水性(0.3MPa, 30min)		不透水	不透水	符合
(以下空白)					
备注：配比：粉:液=1.0:1.0。					

