



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507BW146

DMTC

样品名称: 乳胶漆
Sample Name

委托单位: 南京秀彩新型建材有限公司
Client

检验类别: 委托检验
Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507BW146

第 1 页 共 2 页

样品名称	乳胶漆	检验类别	委托检验
委托单位	南京秀彩新型建材有限公司	商 标	—
生产单位	南京秀彩新型建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 07 月 10 日	规格型号	—
样品数量	3kg	样品状态	液态
检验依据	GB/T 9755-2014 《合成树脂乳液外墙涂料》		
检验项目	1. 对比率 2. 耐水性 3. 耐碱性 4. 耐洗刷性 5. 耐沾污性		
检验结论	*经检验, 送检样品的对比率、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性的检验结果符合标准 GB/T 9755-2014 中面漆 (合格品) 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 08 月 25 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507BW146

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 面漆 (合格品)	检验结果	单项结论
1	对比率 (白色和浅色)	≥ 0.87	0.88	合格
2	耐水性 (96h)	无异常	无异常	符合
3	耐碱性 (48h)	无异常	无异常	符合
4	耐洗刷性 (2000 次)	涂膜未损坏	涂膜未损坏	符合
5	耐沾污性 (白色和浅色) %	≤ 20	18	合格
(以下空白)				
备注: 依据标准 GB/T 9755-2001 规定的试验方法进行检验。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry