

存档



2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AW108

201509AW108

样品名称: 蒸压加气混凝土砌块

Sample Name

委托单位: 北京华荣合盛建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

201206084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AW108

第 1 页 共 2 页

样品名称	蒸压加气混凝土砌块	检验类别	委托检验
委托单位	北京华荣合盛建材有限公司	商 标	
生产单位	北京华荣合盛建材有限公司	等 级	B07 级 A5.0 级 合格品
生产日期		样品编号	
来样日期	2015 年		级 A5.0 级
样品数量	1 组		状, 外观完好
检验依据	GB		
检验项目			
检验结论	<p>*经检验, 结果符合标准 GB 11968-2006 中 B07 级-合格品的要求。抗压强度的检验结果符合标准 GB 11968-2006 中 A5.0 级的要求。*</p>		
备注: (此处空白)	<p>签发日期: 2015 年 10 月 13 日 (检验测试章)</p>		

批 准:

审 核:

编 制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509AW108

第 2 页 共 2 页

第 二 类 六 二 类							
序号	检验项目		标准要求		检验结果		单项结论
1	干密度/(kg/m ³) (B07 级-合格品)		≤725		720		合格
2	立方体抗压强度/MPa (A5.0 级)	平均值	单组 最小值	平均值	单组 最小值	合格	
		≥5.0	≥4.0	5.2	4.8		
(以下空白)							
备注: (此处空白)							



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Test Center of the Building Materials Industry