

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201312BC139

样品名称:	水性多彩建筑涂料	46
THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY		(14)

Sample Name

受检单位: 北京迪百斯特科技发展有限公司

Client

检验类别:_______抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201312BC139

第1页共2页

上,口知之(1	(0.): 201312BC137		THE PART OF THE			
产品名称	水性多彩建筑涂料	检验类别	抽样检验			
受检单位	北京迪百斯特科技发展有限公司	生产日期	2013年11月15日			
生产单位	北京迪百斯特科技发展有限公司	规格型号	在犯罪			
抽样地点	公司仓库。	商标				
抽样人	张嫚 陈嘉宇	等级				
抽样日期	2013年12月17日	抽样数量	5kg			
样品状态	无结块液体	抽样基数				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	HG/T 4343-2012《水性多彩建筑涂料》					
检验项目	1. 容器中状态 2. 热贮存稳定性 3. 低温稳定性 4. 干燥时间 5. 复合涂层					
	经检验,抽检样品所检项目检验结果符合标准 HG/T 4343-2012 中外用水性多彩建筑涂料(弹性)的技术指标要求。					
检验结论			温砂菜。			
		MERCHANISM PRODUCTION	014年02月13日 检验测试章)			
备注:(此	处堂自)。中里大百里了百里了百里	PER PER PER	构验测试是			

制: 批

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201312BC139

第2页共2页

		10.). <u>201312B</u> C	为 2 X	共 4 贝	
序号		检验项目	标准要求 外用水性多彩 建筑涂料(弹性)	检验结果	单项结论
1	容器中状态		000正常	正常	符合
2	热贮存稳定性		通过	通过	符合
3	低温稳定性		不变质	不变质	符合
4	干燥时间 (表干) /h			0.5	合格
5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	复涂	涂膜外观	正常	正常	符合
		耐碱性 (48h)	无异常 无异常	无异常	符合
		耐水性 (96h)	无异常	无异常	符合
		耐洗刷性/次	≥ 2000	2000	合格
		耐沾污性/级	€2	2	合格
		耐人工气候老化	1000h 不起泡、不 剥落、无裂纹、无 粉化、无明显变 色、无明显失光	1000h 不起泡、不 剥落、无裂纹、无 粉化、无变色、无 失光	符合
		耐湿冷热循环性 (5次)	无异常	无异常	符合
		耐酸雨性 (48h)	无异常	无异常	符合
		覆盖裂缝能力 (标准状态) /mm	≥0.5	0.6	合格

备注: (此处空白)