



150002283084



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512DW160

201512DW160

样品名称: 聚合物抹面砂浆

Sample Name

委托单位: 永年县万众新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
National Research and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512DW160

第 1 页 共 2 页

样品名称	聚合物抹面砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	永年县万众新型建材有限公司	商 标	—
生产单位	永年县万众新型建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 12 月 29 日	规格型号	—
样品数量	15kg	样品状态	粉状
检验依据	GB/T 29906-2013 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》		
检验项目	1. 拉伸粘结强度(与模塑板) 2. 柔韧性(压折比) 3. 吸水量 4. 不透水性 5. 可操作时间 6. 抗冲击性		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 29906-2013 中抹面胶浆的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2016 年 03 月 08 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
The National Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512DW160

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目			标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘结 强度 (与 模塑板) /MPa	原强度		≥ 0.10 , 破坏发 生在模塑板中	0.12, 破坏界 面在模塑板 中	合格
		耐水 强度	浸水 48h, 干燥 2h	≥ 0.06	0.10	合格
			浸水 48h, 干燥 7d	≥ 0.10	0.12	合格
		耐冻融强度		≥ 0.10	0.10	合格
2	柔韧性(压折比)			≤ 3.0	2.9	合格
3	吸水量/(g/m ²)			≤ 500	480	合格
4	不透水性			试样抹面层内 侧无水渗透	试样抹面层 内侧无水渗 透	符合
5	可操作时间/h			1.5~4.0	2.0	合格
6	抗冲击性			3J 级	3J 级	合格
(以下空白)						
备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.22; (2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m ³ 。						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
National Supervision and Research Center of the Building Materials Industry