



2012003084M



2012建材质监认字(24号)

存档

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW223



样品名称: 岩棉金属面聚氨酯封边夹芯板

Sample Name

委托单位: 廊坊中捷新型建筑板材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M 2012建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW223

第 1 页 共 2 页

样品名称	岩棉金属面聚氨酯封边夹芯板	检验类别	委托检验
委托单位	廊坊中捷新型建筑板材有限公司	商 标	中捷
生产单位	廊坊中捷新型建筑板材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 04 月 21 日	规格型号	1000mm×5000mm×100mm
样品数量	1 组	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 燃烧性能		
检验结论	*经检验, 送检样品的燃烧性能的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 A (A <sub>1</sub> ) 级不燃材料 (制品) 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)			

签发日期: 2014 年 05 月 07 日

(检验测试章)

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW223

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页					
序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	燃烧性能 [A(A <sub>1</sub> )级]	炉内温升/℃	≤30	8	合格
		质量损失率/%	≤50	14	合格
		持续燃烧时间/s	0	0	合格
		总热值/(MJ/kg)	≤2.0	0.6	合格

(以下空白)

备注: 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024