



150002283084



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW110



样品名称: B 型干拌复合轻集料混凝土

Sample Name

委托单位: 京华正泰(北京)科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW110

第 1 页 共 2 页

| | | | |
|------|---|------|---------|
| 样品名称 | B 型干拌复合轻集料混凝土 | 检验类别 | 委托检验 |
| 委托单位 | 京华正泰(北京)科技有限公司 | 商 标 | — |
| 生产单位 | 京华正泰(北京)科技有限公司 | 等 级 | — |
| 生产日期 | — | 样品编号 | — |
| 来样日期 | 2015 年 11 月 05 日 | 规格型号 | B 型 |
| 样品数量 | 粉料 5kg, 颗粒 2kg | 样品状态 | 粉状, 颗粒状 |
| 检验依据 | JGJ 51-2002 《轻骨料混凝土技术规程》 | | |
| 检验项目 | 1. 干表观密度 2. 抗压强度 | | |
| 检验结论 | <p>*依据标准 JGJ 51-2002 规定的试验方法进行检验, 送检样品的干表观密度、抗压强度的检验结果见第 2 页。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016 年 01 月 06 日 (检验测试章)</p> | | |
| 备注: | (此处空白) | | |

批 准:

审 核:

编 制:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW110

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 单项结论 |
|----|-------------------------------|------|------|------|
| 1 | 干表观密度/ (kg/m^3) | — | 940 | — |
| 2 | 抗压强度/MPa | — | 6.1 | — |

(以下空白)

备注: 配比: 粉料: 珍珠岩: 水=2200:260:1400。



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024