



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508DW008

201508DW008

样品名称: 海洋贝壳腻子粉
Sample Name

委托单位: 珠海康力龙环保科技有限公司
Client

检验类别: 委托检验
Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508DW008

第 1 页 共 2 页

样品名称	海洋贝壳腻子粉	检验类别	委托检验
委托单位	珠海康力龙环保科技有限公司	商 标	蓝衣天使
生产单位	珠海康力龙环保科技有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 08 月 10 日	规格型号	—
样品数量	2kg	样品状态	粉状
检验依据	GB18582-2008《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》		
检验项目	1. 挥发性有机化合物含量 (VOC) 2. 游离甲醛 3. 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 4. 可溶性重金属 (铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg)		
检验结论	*经检验, 送检样品的挥发性有机化合物含量 (VOC), 游离甲醛, 苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和, 可溶性重金属 (铅 Pb、镉 Cd、铬 Cr、汞 Hg) 的检验结果符合标准 GB18582-2008 中“水性墙面腻子”的技术指标要求。*		
		签发日期: 2015 年 09 月 24 日 (检验测试章)	
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508DW008

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	挥发性有机化合物含量 (VOC) / g/kg	≤ 15	未检出	合格
2	游离甲醛 /mg/kg	≤ 100	未检出	合格
3	苯、甲苯、乙苯、 二甲苯总和 /mg/kg	≤ 300	未检出	合格
4	可溶性 重金属 /mg/kg	铅 Pb	2.0	合格
		镉 Cd	未检出	合格
		铬 Cr	2.2	合格
		汞 Hg	未检出	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry