



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BW303



样品名称: 耐水腻子粉

Sample Name

委托单位: 北京环华盛昌商贸有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BW303

第 1 页 共 2 页

样品名称	耐水腻子粉	检验类别	委托检验
委托单位	北京环华盛昌商贸有限公司	商 标	—
生产单位	北京环华盛昌商贸有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 04 月 28 日	规格型号	—
样品数量	10kg	样品状态	粉状
检验依据	JG/T 298-2010 《建筑室内用腻子》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 干燥时间 4. 打磨性 5. 耐水性 6. 粘结强度 (标准状态)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的容器中状态、施工性、干燥时间、打磨性、耐水性、粘结强度 (标准状态) 的检验结果符合标准 JG/T 298-2010 中耐水型(N)的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016 年 05 月 26 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BW303

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目			标准要求 耐水型 (N)	检验结果	单项结论
1	容器中状态			无结块、均匀	无结块、均匀	符合
2	施工性			刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合
3	干燥 时间 (表干) /h	单道施工 厚度/mm	<2	≤2	0.6	合格
			≥2	≤5	1.0	合格
4	打磨性			手工可打磨	手工可打磨	符合
5	耐水性			48h 无起泡、开 裂及明显掉粉	无异常	符合
6	粘结强度 (标准状态) /MPa			>0.50	0.64	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.32;
(2) pH 值: 10.9。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry