



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505BW112

201505BW112

样品名称: 超细无机纤维喷涂

Sample Name

委托单位: 北京长河域保温建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505BW112

第1页 共2页

样品名称	超细无机纤维喷涂	检验类别	委托检验
委托单位	北京长河域保温建材有限公司	商 标	—
生产单位	北京长河域保温建材有限公司	等 级	A(A ₁)级
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015年05月05日	规格型号	—
样品数量	8块	样品状态	板状
检验依据	JC/T 909-2003《矿物棉喷涂绝热层》		
检验项目	1. 导热系数 2. 燃烧性能 3. 密度		
检验结论	<p>*经检验,送检样品的导热系数、燃烧性能、密度的检验结果符合标准JC/T 909-2003中RW-B的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015年06月01日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

段策

审 核:

张机

编 制:

张军

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CNITC

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505BW112

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (RW-B)	检验结果	单项结论
1	导热系数/[W/(m·K)]	≤0.044	0.040 (平均温度: 25.00℃)	合格
2	燃烧性能	A (A ₁) 级 不燃材料	A (A ₁) 级 不燃材料	符合
3	密度/(kg/m ³)	150±10%	160	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry