

存档



2012003084M

2012建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201310CW029

DMTC

样品名称: 归然硅藻泥

Sample Name

委托单位: 沈阳归然装饰材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Centre of the Building Materials Industry

DMTC



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

(2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201310CW029

第 1 页 共 2 页

样品名称	归然硅藻泥	检验类别	委托检验
委托单位	沈阳归然装饰材料有限公司	商 标	归然
生产单位	沈阳归然装饰材料有限公司	等 级	1
生产日期	2012 年 03 月 23 日	样品编号	GR-001
来样日期	2013 年 10 月 14 日	规格型号	GR-001
样品数量	5kg	样品状态	粉体
检验依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 燃烧性能		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品燃烧性能的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级和分级判据 A(A1) 级技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2013 年 11 月 12 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批

准:

审

核:

编

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201310CW029

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 A(A1) 级	检验结果	单项结论
1	燃烧性能	温升, °C	≤ 30	4	合格
		质量损失率, %	≤ 50	9	合格
		持续燃烧时间, s	0	0	合格
		总热值, MJ/kg	≤ 2.0	1.2	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC