

存档



2009003084M



(2009)建材质监认字(24)号

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201206DW045

样品名称: HYP-A 级防火发泡水泥外墙保温板

Sample Name

委托单位: 北京兴宏业防火门有限责任公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Material Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2009003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201206DW045

第1页 共2页

样品名称	HYP-A 级防火发泡水泥外墙保温板	检验类别	委托检验
委托单位	北京兴宏业防火门有限责任公司	商 标	HYP
生产单位	北京兴宏业防火门有限责任公司	样品状态	块状
生产日期	—	生产批号	—
来样日期	2012 年 06 月 15 日	样品编号	—
样品数量	20 块	规格型号	(300×500×50)mm
检验依据	JG 149-2003 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 GB 5486-2008 《无机绝热硬质制品试验方法》 GB/T 20473 《建筑保温砂浆》 GB 8624-2006 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 10294-2008 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》 Q/DXHYP0001-2012 《HYP-A 级防火发泡水泥外墙保温板》		
检验项目	1. 干表观密度 2. 抗压强度 3. 导热系数 4. 软化系数 5. 垂直于板面方向的抗拉强度 6. 难燃性		
检验结论	*依据标准 GB/T 5486-2008、GB/T 10294-2008、GB/T 20473、JG 149-2003、GB 8624-2006，送检样品的干表观密度、抗压强度、导热系数、软化系数、垂直于板面方向的抗拉强度、难燃性的检验结果符合标准 Q/DXHYP0001-2012 中的技术指标要求。*		
签发日期: 2012 年 07 月 02 日 (检验测试章)			
备注: (此处空白)			

批 准:

段永

审 核:

王奕帆

编 制:

[Signature]

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201206DW045

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	干表观密度/(kg/m ³)		≤250	225	合格
2	抗压强度/MPa		≥0.40	0.55	合格
3	导热系数/[W/(m·k)]		≤0.07	0.056 (平均温度: 25.00℃)	合格
4	软化系数		≥0.80	0.85	合格
5	垂直于板面方向的 抗拉强度/MPa		≥0.15	0.15	合格
6	燃烧 性能 (A1 级)	炉内平均烟气 温度温升/℃	≤30	9	合格
		质量损失率/%	≤50	12	合格
		持续燃烧时间/s	0	0	合格
		总热值/(MJ/kg)	≤2.0	1.45	合格
(以下空白)					
备注: 难燃性结果按照 GB 8624-2006 分析。					

国家
建筑材料工业
技术监督研究
中心
试验室

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Test Center of the Building Materials Industry

说 明 Notice

- 1、本报告无中心“检验测试章”和骑缝章无效。
This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。
Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。
The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(010) 51164723 51164718

传真 (Fax)：(010) 51164723 51164718

网址 (Web)：<http://www.dmtc.org.cn/>

电子邮箱 (E-mail)：sj13146197542@126.com

