

存档



2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW163

三 一 一 广 二

样品名称: 挤塑板

Sample Name

委托单位: 北京东兴基业新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW163

第 1 页 共 3 页

样品名称	挤塑板	检验类别	委托检验
委托单位	北京东兴基业新型建材有限公司	商 标	—
生产单位	北京东兴基业新型建材有限公司	等 级	B ₁
生产日期	2015 年 01 月 09 日	样品编号	—
来样日期	2015 年 04 月 24 日	规格型号	1200mm×600mm
样品数量	6 块	样品状态	板状
检验依据	GB/T 10801.2-2002 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)》 GB/T 6343-2009 《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》		
检验项目	1. 压缩强度 2. 吸水率 3. 导热系数 4. 尺寸稳定性 5. 燃烧性能等级 6. 表观密度		
检验结论	*经检验, 送检样品的压缩强度、吸水率、导热系数、尺寸稳定性的检验结果符合标准 GB/T 10801.2-2002 中 X200 型的技术指标要求; 燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料及制品 B ₁ (C)级的技术指标要求; 依据标准 GB/T 6343-2009 规定的试验方法进行检验, 送检样品的表观密度的检验结果见第 2 页。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 05 月 30 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW163

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求 (X200 型)	检验结果	单项结论
1	压缩强度, kPa	≥ 200	280	合格
2	吸水率 (浸水 96h), %	≤ 1.5	0.5	合格
3	导热系数, W/(m·K)	≤ 0.030	0.030 (平均温度: 25.00°C)	合格
4	尺寸稳定性 (70°C±2°C下, 48h), %	≤ 2.0	1.5	合格
5	燃烧 性能 等级 B ₁ (C)	燃烧增长率指数 I/(W/s)	≤ 250	233 合格
		火焰横向蔓延长度	< 试样边缘	未达到试样边缘 合格
		600s 的总放热量/MJ	≤ 15	12.8 合格
		60s 内焰尖高度/mm	≤ 150	126 合格
		60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象 合格
		氧指数值/%	≥ 30	30 合格
6	表观密度, kg/m ³	—	34.1	—

(下页续)

备注: 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心


China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW163

第 3 页 共 3 页

样品名称	挤塑板
试件说明	—
(样品照片)	
	
备注: (此处空白)	

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry