



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412AW001

样品名称: 聚苯板

Sample Name

委托单位: 北京军涛伟业工贸有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412AW001

第 1 页 共 2 页

样品名称	聚苯板	检验类别	委托检验
委托单位	北京军涛伟业工贸有限公司	商 标	—
生产单位	北京军涛伟业工贸有限公司	等 级	B ₂ 级
生产日期	2014 年 07 月	样品编号	—
来样日期	2014 年 12 月 03 日	规格型号	2000mm×1200mm×30mm
样品数量	14 块	样品状态	板状, 外观完好
检验依据	GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 表观密度 2. 压缩强度 3. 导热系数 4. 尺寸稳定性 5. 燃烧性能等级		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的表观密度、压缩强度、导热系数、尺寸稳定性的检验结果符合标准 GB/T 10801.1-2002 中 II 类的技术指标要求; 燃烧性能的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B₂ (E) 级可燃材料 (制品) 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014 年 12 月 09 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201412AW001

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (Ⅱ类)	检验结果	单项结论	
1	表观密度, kg/m ³		≥20.0	22.4	合格	
2	压缩强度, kPa		≥100	140	合格	
3	导热系数, W/(m·K)		≤0.041	0.039(平均温度: 25.00℃)	合格	
4	尺寸稳定性, %		≤3	0.5	合格	
5	燃烧性能等级 (B ₂ 级)	E级	20s 内的焰尖高度/mm	≤150	140	合格
			20s 内燃烧滴落物引燃滤纸现象	无引燃滤纸现象	无引燃滤纸现象	符合
			氧指数值/%	≥26	27	合格

(以下空白)

备注: 燃烧性能等级试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024