



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC322



样品名称: 塑料锚栓件

Sample Name

受检单位: 无锡市天丰涂装工程有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC322

第 1 页 共 2 页

产品名称	塑料锚栓件	检验类别	抽样检验
受检单位	无锡市天丰涂装工程有限公司	生产日期	2014 年 01 月 08 日
生产单位	无锡市天丰涂装工程有限公司	规格型号	φ 8×80
抽样地点	公司仓库	商 标	天丰牌
抽 样 人	王明轩 苏亮	等 级	——
抽样日期	2014 年 01 月 27 日	抽样数量	100 套
样品状态	钉状, 外观完好	抽样基数	20000 套
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG 149-2003 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 DGJ32/J 22-2006 《水泥基复合保温砂浆建筑保温系统技术规程》		
检验项目	1. 单个塑料锚栓抗拉承载力标准值		
检验结论	<p>*依据标准 JG149-2003 规定的试验方法进行检验, 抽检样品的单个塑料锚栓抗拉承载力标准值的检验结果符合标准 DGJ32/J 22-2006 中塑料锚栓的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014 年 05 月 26 日 (检验测试章)</p>		
备注: 产品批号: 20140108。			

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC322

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (塑料锚栓)	检验结果	单项结论
1	单个塑料锚栓抗拉承载力标准值/kN	≥ 0.8	0.81	合格
(以下空白)				
备注: 基材 C25 混凝土, 有效锚固深度 50mm。				



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024