



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509DW116

201509DW116

样品名称: ZH 无机发泡水泥保温板

Sample Name

委托单位: 山东金都建筑集团有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509DW116

第 1 页 共 2 页

样品名称	ZH 无机发泡水泥保温板	检验类别	委托检验
委托单位	山东金都建筑集团有限公司	商 标	ZH
生产单位	烟台中科筑诚建材科技有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 09 月 11 日	规格型号	600mm × 300 mm × 60mm
样品数量	18 块	样品状态	块状
检验依据	JC/T 2200-2013 《水泥基泡沫保温板》		
检验项目	1. 表观密度 2. 抗压强度 3. 导热系数 4. 体积吸水率 5. 垂直于板面的抗拉强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的表观密度、抗压强度、导热系数、体积吸水率、垂直于板面的抗拉强度的检验结果符合标准 JC/T 2200-2013 中 I 型的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 10 月 10 日 (检验测试章)</p>		
备注:	工程名称: 招远市魁星学校教学办公实验楼。		

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201509DW116

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (I 型)	检验结果	单项结论
1	表观密度/(kg/m ³)	≤180	178	合格
2	抗压强度/MPa	≥0.30	0.40	合格
3	导热系数(干态) /[W/(m·K)]	≤0.055	0.053 (平均温度: 25.00°C)	合格
4	体积吸水率/%	≤10	9.8	合格
5	垂直于板面的抗拉强度 /kPa	≥100	120	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024