



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC187

201502AC187

样品名称: 岩棉水泥复合板

Sample Name

受检单位: 北京博瑞兴业装饰工程有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC187

第 1 页 共 2 页

产品名称	岩棉水泥复合板	检验类别	抽样检验
受检单位	北京博瑞兴业装饰工程有限公司	生产日期	2015 年 01 月 15 日
生产单位	北京博瑞兴业装饰工程有限公司	规格型号	—
抽样地点	企业成品库房	商 标	—
抽 样 人	王明轩 陈嘉宇	等 级	—
抽样日期	2015 年 02 月 07 日	抽样数量	5 m ²
样品状态	块状, 外观完好	抽样基数	20m ³
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 11835-2007《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》		
检验项目	1. 导热系数 2. 燃烧性能		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的导热系数、燃烧性能的检验结果符合标准 GB/T 11835-2007 中密度为 (101~160) kg/m³ 板的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 03 月 25 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:  审 核:  编 制: 

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center for the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC187

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页					
序号	检验项目	标准要求 [密度为(101~160) kg/m ³ 板]	检验结果	单项结论	
1	芯材	导热系数(平均温度70 ⁺⁵ ₀ °C), W/(m·K)	≤0.043	0.040(平均温度70.00°C)	合格
2		燃烧性能	不燃材料	不燃材料(A ₁ 级)	合格
(以下空白)					
备注: 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。					



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024