2012003084M (2012)建材质验认字(24号

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.)：201404AC286

样品名称：外墙外保温系统

Sample Name

受检单位：北京京齐漆业有限公司

Client

检验类别：抽样检验

Test Type

（国家）建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

（国家）建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.)：201404AC286　　第 1 页 共 3 页

产品名称	外墙外保温系统	检验类别	抽样检验
受检单位	北京京齐漆业有限公司	生产日期	2014 年 03 月
生产单位	北京京齐漆业有限公司	规格型号	——
抽样地点	企业成品库房	商　标	京齐
抽 样 人	王明轩　苏亮	等　级	——
抽样日期	2014 年 04 月 30 日	抽样数量	$10m^2$
样品状态	板状+粉状+钉状+网状+液状	抽样基数	$1000m^2$
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规程》		
检验项目	1. 耐候性		
检验结论	*经检验，抽检样品的耐候性的检验结果符合标准 JGJ 144-2004 中外墙外保温系统的技术指标要求。* 签发日期：2014 年 08 月 08 日 （检验测试章）		
备注：（此处空白）			

批　准：　　审　核：　　编　制：

检验单位地址：北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼　电话：010-51164723　邮编：100024

（国家）建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry
CMTC

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.)：201404AC286　　第 2 页 共 3 页

耐候性试样制备及试验步骤：

耐候性试样基层：宽度 3.00m、高度 2.10m、面积为 6.3m^2 的混凝土板。墙体上方有一个宽 0.40m、高 0.60m 的窗口，用于检验窗口部位性能。

保温层：　刮涂聚合物粘结砂浆（粉：水=4：1），粘结挤塑板。

锚固：　塑料锚栓锚固。

保护层：刮涂聚合物抹面抗裂砂浆（粉：水=4：1）+压入耐碱网格布+聚合物抹面抗裂砂浆。

饰面层：刮涂外墙柔性耐水腻子（粉：水=1：0.40），刮涂外墙涂料。

试验进行 80 次热/雨周期[热/雨周期喷水量：1.3L/（m^2.min）]，5 次热/冷周期。

耐候性试样：

备注：保温层：32kg/m^3 挤塑板。

（国家）建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.)：201404AC286

序号	检验项目	标准要求（外墙外保温系统）	检验结果	单项结论
1	耐候性（试样经 80 次热/雨周期，5 次热/冷周期后性能）	不得出现饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏，不得产生渗水裂缝	饰面层无起泡及剥落、保护层无空鼓及脱落等破坏，无渗水裂缝	符合
		抗裂防护层与保温层拉伸粘结强度≥0.1MPa，破坏界面应位于保温层	拉伸粘结强度 0.2MPa，保温层破坏	合格

（以下空白）

备注：（此处空白）