



2012003084M



2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC269

样品名称: 国豪 GH-A 纳米胶粉

Sample Name

受检单位: 北京国豪化工机械有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

(2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC269

第 1 页 共 2 页

产品名称	国豪 GH-A 纳米胶粉	检验类别	抽样检验
受检单位	北京国豪化工机械有限公司	生产日期	2013 年 02 月
生产单位	北京国豪化工机械有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	国豪
抽 样 人	王明轩 苏亮	等 级	——
抽样日期	2013 年 03 月 28 日	抽样数量	10kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG 158-2004 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》		
检验项目	1. 初凝时间 2. 终凝时间 3. 安定性(试饼法) 4. 拉伸粘结强度 5. 浸水拉伸粘结强度		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品所检项目检验结果符合标准 JG 158-2004 中胶粉料的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2013 年 06 月 03 日</p> <p>(检验测试章)</p> <p>建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心</p>		
备注: (此处空白)			

签发日期: 2013 年 06 月 03 日

(检验测试章)

检验测试章

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC269

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (胶粉料)	检验结果	单项结论
1	初凝时间/h	≥ 4	7	合格
2	终凝时间/h	≤ 12	11	合格
3	安定性(试饼法)	合格	合格	合格
4	拉伸粘结强度/MPa	≥ 0.6	0.96	合格
5	浸水拉伸粘结强度/MPa	≥ 0.4	0.80	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1:0.42。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC