

存档



150002283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC114



样品名称: 粉刷石膏

Sample Name

受检单位: 吉林卓居装饰材料有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision Research Center of the Building Materials Industry



150002283084 (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC114

第 1 页 共 2 页

产品名称	粉刷石膏	检验类别	型式检验
受检单位	吉林卓居装饰材料有限公司	生产日期	——
生产单位	吉林卓居装饰材料有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	孙士杰 陈嘉宇	等 级	——
抽样日期	2016 年 01 月 06 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 28627-2012 《抹灰石膏》		
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度 4. 凝结时间 5. 保水率		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度、凝结时间、保水率的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2016 年 02 月 21 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

签发日期: 2016 年 02 月 21 日

(检验测试章)

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC114

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
1	抗折强度/MPa		≥ 2.0	2.84	合格
2	抗压强度/MPa		≥ 4.0	6.20	合格
3	拉伸粘结强度/MPa		≥ 0.4	0.42	合格
4	凝结时间 /h	初凝时间	≥ 1	4.0	合格
		终凝时间	≤ 8	7.0	合格
5	保水率/%		≥ 75	88	合格
(以下空白)					
备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.40。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry