



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502BC211

201502BC211

样品名称: 乳胶漆

Sample Name

受检单位: 北京广源兴业科技发展有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502BC211

第 1 页 共 2 页

产品名称	乳胶漆	检验类别	抽样检验
受检单位	北京广源兴业科技发展有限公司	生产日期	2015 年 02 月 01 日
生产单位	北京广源兴业科技发展有限公司	规格型号	—
抽样地点	公司仓库	商 标	京颐源
抽 样 人	苏亮 陈嘉宇	等 级	合格品
抽样日期	2015 年 02 月 11 日	抽样数量	5kg
样品状态	液态	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 9755-2001 《合成树脂乳液外墙涂料》		
检验项目	1. 施工性 2. 涂膜外观 3. 对比率 4. 耐水性 5. 耐碱性 6. 耐洗刷性 7. 耐沾污性		
检验结论	*经检验,抽检样品的施工性、涂膜外观、对比率、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性的检验结果符合标准 GB/T 9755-2001 中合格品的技术指标要求。*		
备注: 委托方要求使用 GB/T 9755-2001 标准检测。		签发日期: 2015 年 05 月 11 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502BC211

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
1	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
2	涂膜外观	正常	正常	符合
3	对比率 (白色和浅色)	≥ 0.87	0.88	合格
4	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合
5	耐碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合
6	耐洗刷性/次	≥ 500	500	合格
7	耐沾污性 (白色和浅色)/%	≤ 20	20	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry