



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW112

201511DW112

样品名称: 西班牙 S 瓦

Sample Name

委托单位: 江苏中南建筑产业集团有限责任公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

15000228322

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW112

第 1 页 共 2 页

样品名称	西班牙 S 瓦	检验类别	委托检验
委托单位	江苏中南建筑产业集团有限责任公司	商 标	—
生产单位	佛山市金九方陶瓷有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	SY-W001
来样日期	2015 年 11 月 09 日	规格型号	260mm×260mm
样品数量	20 块	样品状态	块状 (有釉)
检验依据	GB/T21149-2007 《烧结瓦》		
检验项目	1. 抗弯曲性能 (弯曲破坏荷重) 2. 吸水率 3. 抗渗性能 4. 抗冻性能		
检验结论	*经检验, 送检样品的抗弯曲性能 (弯曲破坏荷重)、吸水率、抗渗性能、抗冻性能的检验结果符合标准 GB/T21149-2007 中 S 形 I 类瓦的技术指标要求。*		
		签发日期:	2015 年 12 月 16 日 (检验测试章)
备注: (1) 工程名称: 北京通州潞河名苑新城南街住宅小区配套商业及公建 (1) 等 6 项; (2) 使用部位: 商业 (1)、商业 (2)、3# 低基配电室、5# 低基贴建开闭站屋面、 配套幼儿园屋面。			

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511DW112

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (S 形 I 类瓦)	检验结果	单项结论
1	抗弯曲性能 (弯曲破坏荷重), N	≥ 1600	3400	合格
2	吸水率, %	≤ 6.0	5.1	合格
3	抗渗性能	经 3h 瓦背面 无水滴产生	经 3h 瓦背面 无水滴产生	符合
4	抗冻性能	经 15 次冻融循环不 出现剥落、掉角、掉 棱及裂纹增加现象	经 15 次冻融循环 无剥落、掉角、掉 棱及裂纹现象	符合

(以下空白)

备注: (此处空白)

