



2012003084M



2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW306

样品名称: 粉刷石膏

Sample Name

委托单位: 北京宜美佳涂料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW306

第 1 页 共 2 页

样品名称	粉刷石膏	检验类别	委托检验
委托单位	北京宜美佳涂料厂	商 标	—
生产单位	北京宜美佳涂料厂	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2013 年 03 月 29 日	规格型号	干粉型
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JC/T 517-2004 《粉刷石膏》		
检验项目	1. 抗折强度 2. 保水率 3. 剪切粘结强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的抗折强度、保水率、剪切粘结强度的检验结果符合标准 JC/T 517-2004 中底层粉刷石膏的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2013年05月16日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

张东

审 核:

王继

编 制:

王继

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW306

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (底层粉刷石膏)	检验结果	单项结论
1	抗折强度/ MPa	≥ 2.0	2.8	合格
2	保水率/ %	≥ 75	84	合格
3	剪切粘结强度/ MPa	≥ 0.3	0.4	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1:0.40。				