



2002010101



检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC183



样品名称: 无机喷涂

Sample Name

受检单位: 北京博瑞兴业装饰工程有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC183

第 1 页 共 2 页

产品名称	无机喷涂	检验类别	抽样检验
受检单位	北京博瑞兴业装饰工程有限公司	生产日期	2015 年 01 月 15 日
生产单位	北京博瑞兴业装饰工程有限公司	规格型号	—
抽样地点	企业成品库房	商 标	—
抽 样 人	王明轩 陈嘉宇	等 级	—
抽样日期	2015 年 02 月 07 日	抽样数量	12m ²
样品状态	块状, 外观完好	抽样基数	10m ³
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JC/T 909-2003 《矿物棉喷涂绝热层》		
检验项目	1. 导热系数 2. 燃烧性能 3. 外观		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的导热系数、燃烧性能、外观的检验结果符合标准 JC/T 909-2003 中 RW-B 类的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 03 月 25 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Material Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心


China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC183

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	导热系数, W/(m·K) (平均温度: 25±5°C)	≤0.044 (RW-B 类)	0.039(平均温度: 25.00°C)	合格
2	燃烧性能	A 级	A(A ₁) 级	合格
3	 外观	喷涂绝热层表面 平整, 纤维分布均 匀, 不得有影响使 用的分层、孔洞、 裂缝等缺陷	喷涂绝热层表面 平整, 纤维分布 均匀, 无影响使 用的分层、孔洞、 裂缝等缺陷	符合

(以下空白)

备注: 燃烧性能等级试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为
评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Inspection and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024