

存档



2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501DW010

201501DW010

样品名称: 墙体饰面砂浆

Sample Name

委托单位: 北京中铁润海科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501DW010

第 1 页 共 2 页

样品名称	墙体饰面砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京中铁润海科技有限公司	商 标	—
生产单位	北京中铁润海科技有限公司	等 级	—
生产日期	2015 年 01 月 19 日	样品编号	RH-307
来样日期	2015 年 01 月 26 日	规格型号	RH-307
样品数量	40kg	样品状态	粉料+液料
检验依据	JC/T 1024-2007 《墙体饰面砂浆》		
检验项目	1. 可操作时间 2. 初期干燥抗裂性 3. 吸水量 4. 强度 5. 抗泛碱性 6. 耐沾污性 7. 耐候性(750h)		
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的检验结果符合标准 JC/T 1024-2007 中 E 型的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501DW010

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (E 型)	检验结果	单项结论
1	可操作时间	30min	刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合
2	初期干燥抗裂性		无裂纹	无裂纹	符合
3	吸水量/g	30min	≤ 2.0	1.2	合格
		240min	≤ 5.0	3.4	合格
4	强度/MPa	抗折强度	≥ 2.50	2.92	合格
		抗压强度	≥ 4.50	9.40	合格
		拉伸粘结原强度	≥ 0.50	0.87	合格
		老化循环拉伸粘结强度	≥ 0.50	0.62	合格
5	抗泛碱性		无可见泛碱、不掉粉	无可见泛碱、不掉粉	符合
6	耐沾污性(白色或浅色)	立体状/级	≤ 2	2	合格
7	耐候性(750h)		≤ 1 级	1 级	合格
备注: 配比: 粉: 液=1.0: 0.22。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry