



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409BW128

样品名称: 外墙涂料

Sample Name

委托单位: 北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409BW128

第 1 页 共 2 页

样品名称	外墙涂料	检验类别	委托检验
委托单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	商 标	勤诚
生产单位	北京勤诚鑫福兴建筑装饰材料厂	等 级	合格品
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 09 月 15 日	规格型号	—
样品数量	5kg	样品状态	无结块液体
检验依据	GB/T 9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》		
检验项目	1. 施工性 2. 涂膜外观 3. 耐水性 4. 耐碱性 5. 耐洗刷性 6. 耐沾污性 7. 对比率		
检验结论	*经检验, 送检样品的施工性、涂膜外观、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性、对比率的检验结果符合标准 GB/T 9755-2001 中合格品的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2014 年 11 月 19 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMA



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409BW128

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
1	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
2	涂膜外观	正常	正常	符合
3	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合
4	耐碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合
5	耐洗刷性/次	$\geq 500$	500	合格
6	耐沾污性 (白色和浅色) /%	$\leq 20$	19	合格
7	对比率 (白色和浅色)	$\geq 0.87$	0.88	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry