



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC148

DMTC

样品名称: 聚氨酯板材

Sample Name

受检单位: 大城县华邦保温材料有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC148

第 1 页 共 2 页

产品名称	聚氨酯板材	检验类别	抽样检验
受检单位	大城县华邦保温材料有限公司	生产日期	——
生产单位	大城县华邦保温材料有限公司	规格型号	——
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	王明轩 陈嘉宇	等 级	——
抽样日期	2016 年 03 月 01 日	抽样数量	8 块
样品状态	板状, 外观完好	抽样基数	20m ³
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB 50404-2007《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	1. 密度 2. 压缩性能 3. 导热系数 4. 吸水率 5. 燃烧性能等级		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的密度、压缩性能、导热系数、吸水率的检验结果符合标准 GB 50404-2007 中外墙用硬泡聚氨酯板的技术指标要求; 燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料 B₂(E) 级可燃材料(制品)的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016 年 03 月 14 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC148

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目			标准要求	检验结果	单项结论
1	密度, kg/m^3			≥ 35	42.0	合格
2	压缩性能 (形变 10%), kPa			≥ 150	250	合格
3	导热系数, $\text{W/(m}\cdot\text{K)}$			≤ 0.024	0.022(平均温度: 25.00°C)	合格
4	吸水率, %			≤ 3	1.8	合格
5	燃烧性能等级 (B ₂ 级)	E级	20s 内的焰尖高度/mm	≤ 150	139	合格
			20s 内燃烧滴落物引燃滤纸现象	无引燃滤纸现象	无引燃滤纸现象	符合
			氧指数值/%	≥ 26	27.4	合格

备注: 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry