



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW003

201507AW003

样品名称: 金属型耐磨地坪材料

Sample Name

委托单位: 山东省东营鲁和工贸有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMYC



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW003

第 1 页 共 2 页

样品名称	金属型耐磨地坪材料	检验类别	委托检验
委托单位	山东省东营鲁和工贸有限公司	商 标	鲁和
生产单位	山东省东营鲁和工贸有限公司	等 级	II 型
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 07 月 08 日	规格型号	II 型
样品数量	20kg	样品状态	颗粒状与粉状的混合物, 无结块
检验依据	JC/T 906-2002 《混凝土地面用水泥基耐磨材料》		
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 耐磨度比		
检验结论	*经检验, 送检样品的抗折强度、抗压强度、耐磨度比的检验结果符合标准 JC/T 906-2002 中 II 型的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 08 月 25 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:


 检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
 (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
 Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507AW003

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (Ⅱ型)	检验结果	单项结论
1	抗折强度, 28d, MPa	≥ 13.5	14.2	合格
2	抗压强度, 28d, MPa	≥ 90.0	92.6	合格
3	耐磨度比, %	≥ 350	372	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 料: 水=1: 0.13。				

