

存档



2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503DW126

201503DW126

样品名称: 砂

Sample Name

委托单位: 北京超梦一飞商贸有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503DW126

第1页 共3页

样品名称	砂	检验类别	委托检验
委托单位	北京超梦一飞商贸有限公司	商 标	—
生产单位	北京超梦一飞商贸有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 03 月 18 日	规格型号	中砂
样品数量	40kg	样品状态	松散颗粒
检验依据	GB/T 14684-2011 《建设用砂》		
检验项目	1. 颗粒级配 2. 细度模数 3. 含泥量 4. 泥块含量 5. 坚固性 6. 表观密度 7. 松散堆积密度 8. 放射性(放射性比活度) 9. 云母 10. 硫化物及硫酸盐 11. 氯化物 12. 碱集料反应		
检验结论	<p>*经检验,送检样品的颗粒级配的检验结果符合标准 GB/T 14684-2011 中天然砂 2 区的技术指标要求;含泥量、泥块含量、坚固性的检验结果符合标准 GB/T 14684-2011 中天然砂 III 类的技术指标要求;表观密度、松散堆积密度、放射性(放射性比活度)、碱集料反应的检验结果符合标准 GB/T 14684-2011 的技术指标要求;云母、硫化物及硫酸盐、氯化物的检验结果符合标准 GB/T 14684-2011 中有害物质限量 I 类的技术指标要求;细度模数的检验结果见第 2 页。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 04 月 29 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503DW126

第 2 页 共 3 页

中心编号(No.): 201505LW120					
序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	颗粒级配 (累计筛余) % (2 区)	4.75mm	10~0	9.8	合格
		2.36mm	25~0	24.4	
		1.18mm	50~10	41.1	
		600μm	70~41	55.5	
		300μm	92~70	85.2	
		150μm	100~90	99.3	
2	细度模数		——	2.8	——
3	含泥量 (按质量计) %	III 类	≤5.0	3.6	合格
4	泥块含量 (按质量计) %		≤2.0	0.2	合格
5	坚固性 (质量损失) %		≤10	7	合格
6	表观密度/ (kg/m ³)		≥2500	2700	合格
7	松散堆积密度/ (kg/m ³)		≥1400	1638	合格
8	放射性 (放射性比活度)		内照射指数 (I _{Ra}) ≤1.0	0.0	合格
			外照射指数 (I _γ) ≤1.0	0.2	合格
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503DW126

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
9	云母 (按质量计) /%	I 类	≤ 1.0	0.8	合格
10	硫化物及硫酸盐 (按 SO_3 质量计) /%		≤ 0.5	0.03	合格
11	氯化物 (以氯离 子质量计) /%		≤ 0.01	0.001	合格
12	碱集料反应 /%		≤ 0.10	0.03	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

QMTC