



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW119

DMTC

样品名称: 粉刷石膏

Sample Name

委托单位: 石家庄澳彤建筑材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
National Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW119

第 1 页 共 2 页

样品名称	粉刷石膏	检验类别	委托检验
委托单位	石家庄澳彤建筑材料有限公司	商 标	澳彤
生产单位	石家庄澳彤建筑材料有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 06 月 04 日	规格型号	50kg/袋
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	GB/T 28627-2012 《抹灰石膏》		
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 07 月 31 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

*段策*

审 核:

*王凡*

编 制:

*孙士杰*

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201506AW119

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
1	抗折强度/MPa	$\geq 2.0$	2.9	合格
2	抗压强度/MPa	$\geq 4.0$	6.3	合格
3	拉伸粘结强度/MPa	$\geq 0.4$	0.4	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1.0:0.40。				



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center in the Building Materials Industry