

存档



150002283084

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AC179



样品名称: 锚栓

Sample Name

受检单位: 河间市天龙耐火保温材料有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AC179

第 1 页 共 2 页

产品名称	锚栓	检验类别	型式检验
受检单位	河间市天龙耐火保温材料有限公司	生产日期	—
生产单位	河间市天龙耐火保温材料有限公司	规格型号	Φ10mm
抽样地点	企业成品库房	商 标	—
抽 样 人	王明轩 陈嘉宇	等 级	—
抽样日期	2015 年 12 月 25 日	抽样数量	50 套
样品状态	钉状, 外观完好	抽样基数	10000 套
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JG/T 366-2012《外墙保温用锚栓》 北京市老旧小区综合改造外墙外保温施工技术导则(岩棉板做法)		
检验项目	1. 锚栓抗拉承载力标准值		
检验结论	*依据标准 JG/T 366-2012 规定的试验方法进行检验, 抽检样品所检项目的检验结果达到北京市老旧小区综合改造外墙外保温施工技术导则(岩棉板做法)中锚栓的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	签发日期: 2016 年 03 月 07 日 (检验测试章)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201512AC179

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (锚栓)	检验结果	单项结论
1	锚栓抗拉 承载力标 准值, kN	A 类基层墙体	$\geq 0.60$	0.84	合格
		B 类基层墙体	$\geq 0.50$	0.62	合格
		C 类基层墙体	$\geq 0.40$	0.48	合格
		D 类基层墙体	$\geq 0.30$	0.35	合格
		E 类基层墙体	$\geq 0.30$	0.32	合格
(以下空白)					
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry