



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW212

样品名称: 建筑结构胶 (植筋型)

Sample Name

委托单位: 北京众固新业科技开发有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW212

第 1 页 共 2 页

样品名称	建筑结构胶 (植筋型)	检验类别	委托检验
委托单位	北京众固新业科技发展有限公司	商 标	众固
生产单位	北京众固新业科技发展有限公司	等 级	A 级
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2016 年 01 月 25 日	规格型号	ZHG-1
样品数量	1 组	样品状态	混凝土块上植入 直径 18mm 钢筋
检验依据	MT 146.1-2011 《树脂锚杆》		
检验项目	1. 拉拔力		
检验结论	<p>*依据标准 MT 146.1-2011 规定的试验方法进行检验, 送检样品的拉拔力的检验结果见第 2 页。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016 年 02 月 22 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW212

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	拉拔力/kN	——	117, 基材破坏	——

(以下空白)

备注: 委托方提供:

- (1) 基材 C40 混凝土、钻孔直径 26mm、螺纹钢直径 18mm、锚固深度 270mm;
- (2) 试件龄期为 3 天且经受焊接热影响。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Research Center of the Building Materials Industry