



2012003084M

(2012)建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307BW011



样品名称: 内墙涂料

Sample Name

委托单位: 北京邦达建材有限责任公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M 120121建材部第1550号

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307BW011

第 1 页 共 2 页

样品名称	内墙涂料	检验类别	委托检验
委托单位	北京邦达建材有限责任公司	商 标	——
生产单位	北京邦达建材有限责任公司	等 级	合格品
生产日期	——	样品编号	——
来样日期	2013 年 07 月 17 日	规格型号	——
样品数量	5kg	样品状态	无结块液体
检验依据	GB/T 9756-2009 《合成树脂乳液内墙涂料》		
检验项目	1. 施工性 2. 低温稳定性 3. 对比率 4. 耐碱性 5. 耐洗刷性		
检验结论	<p>*经检验，送检样品的施工性、低温稳定性、对比率、耐碱性、耐洗刷性的检验结果符合标准 GB/T 9756-2009 中内墙面漆（合格品）的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2013 年 09 月 12 日 (检验检测章)</p>		
备注：（此处空白）			

批准:

审核:

编制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307BW011

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
1	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
2	低温稳定性 (3 次循环)	不变质	不变质	符合
3	对比率(白色和浅色)	≥ 0.90	0.90	合格
4	耐碱性(24h)	无异常	无异常	符合
5	耐洗刷性/次	≥ 300	300	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry