



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW191

201505DW191

样品名称: 外墙乳胶漆

Sample Name

委托单位: 北京云城装饰装潢有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW191

第 1 页 共 2 页

样品名称	外墙乳胶漆	检验类别	委托检验
委托单位	北京云城装饰装潢有限公司	商 标	—
生产单位	北京云城装饰装潢有限公司	等 级	—
生产日期	2015 年 05 月	样品编号	—
来样日期	2015 年 05 月 25 日	规格型号	—
样品数量	3kg	样品状态	无结块液体
检验依据	GB/T 9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》		
检验项目	1. 施工性 2. 干燥时间 3. 对比率 4. 耐碱性 5. 耐洗刷性 6. 耐水性 7. 耐沾污性		
检验结论	*经检验, 送检样品的施工性、干燥时间、对比率、耐碱性、耐洗刷性、耐水性、耐沾污性的检验结果符合标准 GB/T 9755-2001 中合格品的技术指标要求。*		
备注: 委托方要求使用 GB/T 9755-2001 进行检验。		签发日期: 2015 年 06 月 19 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201505DW191

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
1	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
2	干燥时间(表干)/h	≤ 2	0.5	合格
3	对比率 (白色和浅色)	≥ 0.87	0.89	合格
4	耐碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合
5	耐洗刷性/次	≥ 500	500	合格
6	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合
7	耐沾污性 (白色和浅色)/%	≤ 20	17	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)