



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No.): 201404AW161



样品名称: BM 连锁砌块粘接砂浆

Sample Name

委托单位: 北京市久春砂石建材经营中心

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

(2012)建材质监字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW161

第 1 页 共 2 页

第 1 页 共 2 页			
样品名称	BM 连锁砌块粘接砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京市久春砂石建材经营中心	商 标	——
生产单位	涿州市格瑞特建材有限公司	等 级	M5.0
生产日期	2014 年 03 月	样品编号	——
来样日期	2014 年 04 月 08 日	规格型号	干粉型
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JC 890-2001 《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹灰砂浆》		
检验项目	1. 抗压强度 2. 粘结强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的抗压强度、粘结强度的检验结果符合标准 JC 890-2001 中砌筑砂浆的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014 年 05 月 26 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW161

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (砌筑砂浆)	检验结果	单项结论
1	抗压强度, MPa	≥ 5.0	6.5	合格
2	粘结强度, MPa	≥ 0.20	0.26	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1:0.14。

