



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305CW028

样品名称: 玻纤无甲醛环保板材

Sample Name

委托单位: 天津市德昌空调系统有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305CW028

第 1 页 共 2 页

样品名称	玻纤无甲醛环保板材	检验类别	委托检验
委托单位	天津市德昌空调系统有限公司	商 标	德昌
生产单位	天津市德昌空调系统有限公司	等 级	一等品
生产日期	2013 年 05 月 20 日	样品编号	——
来样日期	2013 年 05 月 23 日	规格型号	(600 × 600 × 25)mm
样品数量	2 块	样品状态	块状
检验依据	GB18580-2001 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》		
检验项目	1、甲醛释放量		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的甲醛释放量的检验结果符合标准 GB18580-2001 中饰面人造板 E₁ 级的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2013 年 05 月 31 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

萧 瑛

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305CW028

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	甲醛释放量, mg/L	≤ 1.5	0.14	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)